

# Bérflotta riport

|                                                                      |            |                                          |            |                 |             |                   |                          |               |                     |          |                |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------|----------|----------------|
| Szerződés: C-12                                                      |            |                                          |            |                 |             |                   |                          |               |                     |          |                |
| Minta Kft.                                                           |            |                                          |            |                 |             |                   |                          |               |                     |          |                |
| Házi #                                                               | Gyári szám | Modell                                   | Feszültség | Cellafeszültség | Hőmérséklet | Balansz különbség | Alacsony elektrolitszint | Targonca      | Utolsó kiolvasás    | Kiolvasó | Ciklusok száma |
| Az akkumulátorok a szerződésben nem rögzített telephelyen üzemelnek. |            |                                          |            |                 |             |                   |                          |               |                     |          |                |
| A38                                                                  | 1234567890 | 80V 6 PzS 930 +AQ+W DIN 320/95 Schaltbau | 80V        | 2.18V           | 31.00°C     | 0.00V             | 0                        | ?             | 2025-07-21 16:48:00 | ABCD3    | 9              |
| Kritikus állapotú akkuk                                              |            |                                          |            |                 |             |                   |                          |               |                     |          |                |
| B22                                                                  | 1536356211 | 24V 2 PzM 250 +W                         | 24V        | 1.71V           | 25.00°C     | 0.13V             | 0                        | ?             | 2025-07-23 02:00:00 | MKFT1    | 593            |
| J3                                                                   | 6998557010 | 48V 5 PzM 625 A +AQ+EU+W                 | 48V        | 2.05V           | 51.00°C     | 0.01V             | 0                        | STILL RX20-20 | 2025-07-22 01:58:00 | MKFT1    | 891            |
| 42                                                                   | 4445623106 | 48V 3 PzS 465 +AQ+EU+W DIN 160/35 Rema   | 48V        | 2.14V           | 26.00°C     | 0.19V             | 0                        | ?             | 2025-07-23 02:00:00 | MKFT2    | 0              |
| Figyelmeztetések                                                     |            |                                          |            |                 |             |                   |                          |               |                     |          |                |
| 12                                                                   | 6474647011 | 24V 8 PzM 920 A WL20 DIN 320/95 Rema     | 24V        | 2.02V           | 25.00°C     | 0.01V             | 0                        | ?             | 2025-07-23 03:57:00 | MKFT1    | 467            |
| Névtelen üzemállapotú eszközök                                       |            |                                          |            |                 |             |                   |                          |               |                     |          |                |
| A4                                                                   | 1104721191 | 80V 6 PzS 930 +AQ DIN 320/95 Schaltbau   | 80V        | 2.13V           | 29.00°C     | 0.00V             | 0                        | ?             | 2025-07-23 02:00:00 | MKFT1    | 1              |
| Ismeretlen állapot, további utánajárást igénylő akkuk                |            |                                          |            |                 |             |                   |                          |               |                     |          |                |
| S2                                                                   | 7234986777 | 24V 3 NXS 375 +W                         | 24V        | 2.07V           | 22.00°C     | 0.01V             | 0                        | ?             | 2024-11-25 08:49:00 | MKFT2    | 99             |

Riport a felhasználóhoz tartozó, érvényes bérszerződések akkumulátorairól. A riport hat csoportra osztja fel az eszközöket:

Az akkumulátorok a szerződésben nem rögzített telephelyen üzemelnek

Az akkumulátorokat legutóbb olyan kiolvasó olvasta ki, amely nem a szerződéshez tartozó telephelyen található

Kritikus állapotú akkuk

Az akkumulátor utolsó élő adata alapján

- a cellafeszültsége alacsonyabb, mint 2,02V VAGY
- a hőmérséklete alacsonyabb, mint 5 °C VAGY
- a hőmérséklete magasabb, mint 50 °C VAGY
- a cella feszültség és a cella balanszfeszültség eltérése nagyobb, mint 0,03V

Nem alapértelmezett pool-ról bejelentkező akkuk, felülvizsgálat szükséges

Az akkumulátort legutóbb olyan kiolvasó olvasta ki, amely a szerződéshez tartozó telephelyek egyikén található, de nem az alapértelmezett pool-on

**Figyelmeztetések**

Az akkumulátor utolsó élő adata alapján a cellafeszültség 2,02V és 2,06V közötti VAGY alacsony az elektrolitszint

**Névleges üzemállapotú eszközök**

A kiértékelt összes paraméter kifogástalan

**Ismeretlen állapot, további utánajárást igénylő akkuk**

Az akkumulátor több, mint öt napja volt kiolvasva